

EIGNUNGSZUORDNUNG

von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für Bauvorhaben der sächsischen Straßenbauverwaltung

- aufgrund der regelmäßigen Freiwilligen Fremdüberwachung im System 2+ und der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) von Gesteinskörnungen
 aufgrund der Fremdüberwachung für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel sowie Bettungs- und Fugenmaterial gemäß TLG SoB-StB
 aufgrund der Fremdüberwachung für Bodenmaterialien und Baustoffe für den Erdbau gemäß TL BuB E-StB

Antragsteller: Hartsteinwerke Kleinschönberg GmbH
 Meßweg 1
 01665 Klipphausen

Werk: Kleinschönberg-Wustliche **Gesteinsart:** natürliche Gesteinskörnung/
Syenodiorit

Prüfstelle: HTW Dresden, Prüfstelle für Straßenbaustoffe, Friedrich-List-Platz 1, 01069 Dresden

Zertifizierungsstelle: bupZert GmbH, Köpenicker Landstraße 280, 12437 Berlin **NB 2516**

Prüfstelle (TL G SoB-StB): HTW Dresden, Prüfstelle für Straßenbaustoffe, Friedrich-List-Platz 1, 01069 Dresden

Überwachungsgemeinschaft -
 (TL G SoB-StB 20)

Prüfzeugnisnummer: 2234/2024 **vom:** 16.06.2024

Korngruppe/ Lieferkörnung: Füller, 0/2, 0/5, 0/8, 2/5, 2/8, 2/11, 5/8, 5/11, 5/22, 8/11, 8/16, 11/16, 16/22, 16/32, 22/32, 32/45, 0/32, 0/45

Probenahme durch: die Prüfstelle **am:** 18.04.2024
 im Beisein eines Vertreters des Lieferwerkes

Reg.-Nr.:
36

landesspezifische Anforderungen erfüllt für:					
BB	BE	SN	X	ST	TH

Verwendungszweck/ Bauklassen/ Belastungsklassen	
Bkl. SV, I-III	Bkl. IV-VI
Bk100 – Bk1,8	Bk1,0 – Bk0,3

Bezeichnung neu - alt	Korngruppe/ Lieferkörnung	auf der Grundlage der Angaben in den Leistungserklärungen und Sortenverzeichnissen sowie TL Gestein-StB 04/23, TL BuB E-StB 20/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07	
Füller			
fGK - Brechsand	0/2	SoB, HGT, AC T, AC B, AC D, MA	SoB, HGT, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA
GKG - Brechsand-Splitt gemäß TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20,	0/5 (3), 0/8 (3)	Bett-M (4), (5)	Bett-M (4) (5)
gGK - Splitt	2/5, 2/8, 5/8	AC T SoB, HGT, BTS, U (1)	AC T, AC TD, SoB, HGT, BTS, U
	8/11, 8/16, 11/16, 16/22, 16/32	SoB, AC T HGT, BTS, U (1), O (D>8) (1) (2)	SoB, AC T, AC TD, HGT, BTS, U, O (2)
	5/11, 22/32	SoB, HGT, AC T	SoB, HGT, AC T, AC TD
gGK - Splittgemisch	2/11, 5/22	SoB, HGT, BTS, U (1)	SoB, HGT, BTS, U
GKG - Brechkorngemische für Frostschutzschichten	0/32-UF5, 0/45-UF5	FSS (6)	FSS (6)
GKG - Brechkorngemische für Schottertragschichten	0/32-UF5, 0/45-UF5	STS (7)	STS (7)
gGK - Schotter	32/45	SoB, HGT	SoB, HGT

PSV angegeben 51 (aus der aktuellen Fremdüberwachung)
 PSV angegeben 51 (gem. Leistungserklärung DIN EN 13043)
 PSV angegeben 49 (gem. Leistungserklärung DIN EN 12620)

Abkürzungen für Verwendungszweck siehe Rückseite

Bemerkungen:

- (1) gilt vorbehaltlich des Unbedenklichkeitsnachweises hinsichtlich der Vermeidung einer schädigenden Alkalireaktion gemäß ARS 04/2013
- (2) außer Frosteinwirkungszone III
- (3) unter Verwendung von Natursand aus dem Kieswerk Ponickau der Steine und Erden Lagerstättenwirtschaft GmbH (Liste SN Reg.-Nr.: 116)
- (4) außer Verkehrsflächen mit besonderer Beanspruchung oder solchen mit einer Tragschicht mit Bindemittel
- (5) Der Nachweis der Filterstabilität gemäß ZTV Pflaster-StB 20 Abschnitt 2.3.1 ist im Zuge der aktuellen Baumaßnahme zu erbringen.
- (6) Wenn Grundwasser in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten.
- (7) Wenn Grundwasser in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten.

Die Eignungszuordnung vom 08.02.2024 wird hiermit
 aufgehoben ergänzt verlängert.

Diese Zuordnung verliert ihre
Gültigkeit spätestens am 18.12.2024

Zwischenzeitliche Änderungen bleiben vorbehalten.
Anfragen unter: LIST GmbH, Frau Reisdorf
 Tel.: 037207 832-233
 E-Mail: kirsten.reisdorf@list.smwa.sachsen.de

R

Reisdorf
 Bereich Straßenbautechnik/Labor



LIST Gesellschaft für Verkehrswesen
 und ingenieurtechnische
 Dienstleistungen mbH
 Abteilung 2

Ernst-Thälmann-Straße 5, 09661 Hainichen

Hainichen, den 14.08.2024

Abkürzungen für den Verwendungszweck:

fGK	=	feine Gesteinskörnung nach TL Gestein-StB
gGK	=	grobe Gesteinskörnung nach TL Gestein-StB
GKG	=	Gesteinskörnungsgemisch nach TL Gestein-StB

Erdbauwerke

BM	=	Bodenmaterial nach TL BuB E-StB 20
BMF	=	Bodenmaterial mit Fremdbestandteilen nach TL BuB E-StB 20
RC	=	Rezyklierte Baustoffe nach TL BuB E-StB 20

Schichten ohne Bindemittel

SoB	=	Schichten ohne Bindemittel
DoB	=	Deckschichten ohne Bindemittel
ToB	=	Tragschichten ohne Bindemittel
FSS	=	Frostschuttschicht
STS	=	Schottertragschicht
STSuB	=	Schottertragschicht unter Betondecken
KTS	=	Kiestragschicht
SfM	=	Schicht aus frostunempfindlichem Material

Pflasterdecken und Pflasterbeläge

Bett-M	=	Bettungsmaterial
Fug-M	=	Fugenmaterial

Asphalt und Oberflächenbehandlungen

AC T	=	Asphalttragschicht
AC TD	=	Asphalttragdeckschicht
AC B	=	Asphaltbinder
AC D	=	Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten
SMA	=	Splittmastixasphalt
MA	=	Gussasphalt
PA	=	Offenporiger Asphalt
DSK	=	Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
OB	=	Oberflächenbehandlung

Fahrbahndecken aus Beton und Schichten mit hydraulischem Bindemittel

V	=	Verfestigung
HGT	=	Hydraulisch gebundene Tragschicht
BTS	=	Betontragschicht
U	=	Unterbeton
O	=	Oberbeton
O WB	=	Oberbeton - Waschbeton

NB-Nr.	=	Notified body-Nr.
Bkl.	=	Bauklasse
Bk	=	Belastungsklasse

Verteiler:

1. Ausfertigung für den Antragsteller
2. Ausfertigung für die Prüfstelle
3. Ausfertigung für die LIST Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH
4. Ausfertigung für den **BAU-ZERT e.V.**
Paradiesstraße 208
12526 Berlin
(nur Mitgliedsunternehmen)